



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie  
SE.II.4716.21.2018.AŻ**

Człuchów, dnia 05.07.2018r.

*R1*  
*Legnicki*  
*10.07.2018r.*



**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz 1261 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1152) oraz § 22 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie po rozpatrzeniu niżej wymienionych danych zawartych w protokołach poboru próbek wody i sprawozdaniach z badań:

| Lp. | Numer sprawozdania | Data poboru | Miejsce poboru                                 | Zakres badań      | Ocena jakości wody na podstawie sprawozdania z badań |
|-----|--------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| 1   | 316501/17/GDY      | 01.09.2017  | Kurek czerpalny w budynku mieszkalnym          | MK                | Przydatność wody do spożycia                         |
| 2   | 403578/17/GDY      | 29.09.2017  | Kurek czerpalny w hydroforni                   | MP                | Przydatność wody do spożycia                         |
| 3   | 463528/17/GDY      | 07.11.2017  | Kurek czerpalny budynku mieszkalnym w Dyminie  | MK                | Przydatność wody do spożycia                         |
| 4   | 117/2018           | 06.03.2018  | Kurek czerpalny w sklepie w Bielsku Pomorskim  | Parametry grupy A | Przydatność wody do spożycia                         |
| 5   | 152464/18/GDY      | 10.04.2018  | Kurek czerpalny w budynku mieszkalnym w Łekini | Parametry grupy A | Przydatność wody do spożycia                         |

**MK – monitoring kontrolny** – (mętność, barwa, pH, przewodność elektryczna właściwa, zapach, smak, jon amonowy, bakterie grupy coli, *Escherichia coli*)

**MP – monitoring przeglądowy/ parametry gr. B** – (mętność, barwa, pH, przewodność elektryczna właściwa, zapach, smak, jon amonowy, azotyny, azotany, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, utlenialność z KMnO<sub>4</sub>, twardość ogólna, bor, glin, chrom, nikiel, miedź, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, suma trichloroetanu i tetrachloroetanu, 1-2, dichloroetan, benzo(a)piren, benzen, chlorek winylu, suma WWA, pestycydy chloroorganiczne, pestycydy fosfoorganiczne, suma pestycydów, bakterie grupy coli w 100 ml wody, *Escherichia coli* w 100 ml wody, enterokoki w 100 ml wody, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2 st. C po 72 h.

**Parametry gr. A** – (mętność, barwa, pH, przewodność elektryczna właściwa, zapach, smak, bakterie grupy coli, *Escherichia coli*, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2 st. C po 72h.

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi w **wodociągu Koczała**
2. zgodność charakterystyki metod badań z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294)

### UZASADNIENIE

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podawanej odbiorcom usług, świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Z.B., ul. Zielona 2, 77-220 Koczała, z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, w ramach nadzoru bieżącego jak i przez Zakład Gospodarki Komunalnej Z.B. w Koczale, w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.

Monitoring jakości wody realizowany jest w w/w stałych punktach czerpalnych, będących punktami monitoringowymi dla jakości wody podawanej z **urządzenia wodociągowego Koczała**. System monitoringu obejmuje zarówno bieżące badania próbek wody, w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów (monitoring kontrolny) oraz badania, w których analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiający pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (monitoring przeglądowy).

W/w sprawozdania z badań próbek wody potwierdzają przydatność wody podawanej z **wodociągu Koczała** do spożycia przez ludzi.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1152)

p.o. Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w CZŁUCHOWIE  
*Tadeusz Dąbski*

### Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Z.B.  
Ul. Zielona 2  
77-220 Koczała
2. Wójt Gminy Koczała  
Ul. Człuchowska 27  
77-220 Koczała
3. a/a